

DODATEČNÁ INFORMACE č. 1

Zadavatel: **Městská část Praha 13**
Sídlo: Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5 - Stodůlky
IČO: 00241687
DIČ: CZ00241687

Zástupce zadavatele: **ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ, JUDr. Vladimír Tögel, advokát**
Sídlo: Ostrovského 253/3, 150 00 Praha 5
IČO: 12493031

Veřejná zakázka: **„Výměna výplní otvorů v obvodovém plášti – MŠ Ovčí Hájek a MŠ Zázvorkova“**

Zjednodušené podlimitní řízení

Profil zadavatele: P22V00004303

Smluvní zástupce zadavatel obdržel prostřednictvím emailové zprávy dne **14. 6. 2022** níže uvedenou žádost v rámci shora označeného zadávacího řízení. Tímto zadavatel poskytuje následující dodatečnou informaci.

Žádost č. 1	Vážený zástupce veřejného zadavatele, jako zájemce o podlimitní veřejnou zakázku s názvem „Výměna výplní otvorů v obvodovém plášti – MŠ Ovčí Hájek a MŠ Zázvorkova“ vyhlášenou veřejným zadavatelem Městská část Praha 13, Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5 – Stodůlky, IČO: 00241687 Vás tímto dle bodu 4 zadávací dokumentace žádáme o vysvětlení zadávací dokumentace. Dotaz č. 1: Ve výpisu truhlářských výrobků je uveden PROSTUP TEPLA VČETNĚ RÁMU (max): $U_w=0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$. <i>Je možné nabídnout PROSTUP TEPLA VČETNĚ RÁMU (max): $U_w=0,92 \text{ W/m}^2\text{K}$ (číslo je zaokrouhleno na dvě desetinná místa)?</i> <i>Po zaokrouhlení čísla 0,92 na jedno desetinné místo je hodnota shodná s požadavkem zadavatele, tj. $U_w=0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$.</i> Děkujeme za odpověď.
Odpověď na žádost č. 1	Ano, je možné nabídnout v rámci truhlářských výrobků PROSTUP TEPLA VČETNĚ RÁMU (max): $U_w=0,92 \text{ W/m}^2\text{K}$. Požadavek v projektové dokumentaci je 0,9, což odpovídá při zaokrouhlení číslu 0,92.

JUDr. Vladimír Tögel, advokát
smluvní zástupce zadavatele