



Zadavatel: Městská část Praha 13

Sídlem: Sluneční náměstí 2580/13, Praha 5

Zastoupený: Petr Zeman, místostarosta

IČ: 00241687

PROFIL ZADAVATELE:

V Praze dne 12.06.2023

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK č.1

(v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dále jen „zákon“)

Zadavatel obdržel písemné žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na dodávky zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění na: „**Výměna stávajících svítidel za úsporná svítidla - FZŠ Brdičkova, Praha 13 a ZŠ Mláďí, Praha 13**“, zveřejněné na Profilu zadavatele pod evidenčním číslem zakázky: P23V00003497.

Dotaz č. 1 ze dne 08.06.2023

V technických parametrech na LED svítidla máte uveden požadavek na "El. předřadník s regulací světelného toku (např. manuálně)". Dotaz: co tento požadavek vlastně znamená? Rozumím tomu správně, že pro regulaci požadujete LED svítidla vždy opatřená DALI driverem, aby byla regulovatelná a manuálně stmívatelná resp. řízená na úrovni světelného toku i výkonu, např. přes bezdrátová nová ovládací tlačítka místo stávajících vypínačů ON/OFF v každé místnosti? Ještě si tento požadavek na regulaci sv.toku mohu vykládat jako instalaci soustavy jasových senzorů napojených na světelnou soustavu s DALI regulací v každé místnosti. Zde by docházelo ke stmívání dle denního přísvitu automaticky. Jaké je řešení je pro Vás správné?

Odpověď a vysvětlení zadavatele dle stanoviska odpovědného projektanta:

Regulací elektronického předřadníku je myšleno to, aby bylo možné v budoucnu měnit (zvýšit nebo snížit) světelný tok na každém svítidle zvlášť, například pomocí switchu nebo integrovaného potenciometru přímo na el. předřadníku.

Dotaz č. 2 ze dne 08.06.2023

Cituji z podkladu - Výzva k podání nabídek: "Jako zajištění sjednané garance úspor elektrické energie při dodaném osvětlení dodavatel do 30 dnů od předání místa plnění poskytne částku 100.000,- Kč , představující jistotu za splnění smluvní povinnosti dodavatele spočívající ve sjednané garanci úspor elektrické energie při dodaném osvětlení".

Dotaz: Rozumím tomu správně, že pokud uspějeme jako dodavatel ve výběrovém řízení a realizujeme tuto zakázku, jsme poté povinni do 30 dnů poskytnout částku 100 000 Kč jako garanci úspory?

Odpověď a vysvětlení zadavatele dle stanoviska odboru leg.- právního:

Je správně myšleno, že zhotovitel díla složí garanci 100 000,- Kč do 30 dnů po předání díla na účet dané školy. Jedná se o smluvní dohodu s vybraným dodavatelem. (viz čl. 2.6. smlouvy o dílo).

Zadavatel uveřejní vysvětlení zadávací dokumentace včetně přesného znění žádosti stejným způsobem, jakým uveřejnil zadávací podmínky, tj. na profilu zadavatele (<https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/mestska-cast-praha-13>) a na webových stránkách MČ Praha 13 (www.praha13.cz)

Petr Zeman
místostarosta